




CTS-DLT 型

光柱显示射频电容式物位计



肇 庆 市 鼎 湖 仪 表 厂

厂址：广东省肇庆市黄岗东兴南路
电话：0758-2718806（10条线）
网址：<http://www.dhyb.com.cn>

邮 编：526060
传 真：2731106
email：dhyb@dhyb.com.cn

目 录

一、概述	1
二、主要技术指标	1
三、二次仪表面板及外形图	1
四、传感器的探极形式及外形	2
五、端子图及系统连接	3
六、型号含义	3
七、选型举例	4
八、选型注意事项	4
九、报警输出点选择法	4
十、投运方法	5
十一、使用技巧及注意事项	5
十二、检验方法	6
十三、产品成套性	6


一、概述

这是一款用十点光柱模拟显示物位高度的射频电容式物位计。由于使用了自行设计的特殊芯片，实现了电容式物位计的十点光柱实用显示；实现了电容式物位计进料一次便完成标定的简易操作；从而实现了物位测量的低成本与强功能的完美结合，充分体现了我厂与时俱进的创新精神和能力。它由传感器和二次仪表两部份组成。传感器放在料仓顶，探极垂直伸进料仓内，二次仪表放在其他合适的地方。传感器把物位的变化转变成与之对应的电脉冲信号，远传给二次仪表处理，用十只发光二极管组成光柱模拟显示物位的高低，并有四点超限报警输出，适用于液体 / 固体物料作物位高度显示、报警和控制。特别适合中小型企业使用。

二、主要技术指标

- 工作电源：AC220V 10% 或 DC24V
- 功耗： $\leq 5W$
- 显示方式：十只发光二极管光柱
- 显示分辨率：10%FS
- 传感器防护等级：IP65
- 工作环境温度：-20-45
- 探极工作（介质）温度：普通型：-20-60
中温型：-40-200
高温型：-40-800
- 介质压力：压力型 3MPa（其余型号为常压）
- 传感器与二次仪表的连线及距离：距离 <200m，用直径 1.5mm 以上的导线（最好是双绞线）连接，每条导线电阻应小于 3 欧姆。
- 检测范围： $\leq 11000p$
- 报警输出方式：四组继电器常开、常闭触点，对应高-高、高-低、低-低四点输出，分别可选物位的 100% 或 90%、80% 或 70%、30% 或 20% 和 10% 或 0%，出厂时已分别置于 100%、80%、20%、0% 处。（触点容量 AC250V, 0.3A；DC28V, 0.5A；电阻负载）
- 二次仪表外型尺寸：112（深） \times 48（宽） \times 96（高）
二次仪表开孔尺寸：43⁺¹（宽） \times 91⁺¹（高）


三、二次仪表面板及外形图




- D0-D10 :物位高度百分比显示光柱
- H-H :高 - 高位报警灯
- H :高位报警灯
- L :低位报警灯
- L-L :低 - 低位报警灯
- DY :运行 / 标定状态指示灯。运行状态亮
- DH :满仓标定指示灯，闪亮表示未进行满仓标定，长亮表示已完成满仓标定。
- DL :空仓标定指示灯，闪亮表示未进行空仓标定，长亮表示已完成空仓标定。
- MO :清除键，与空仓、满仓键配合使用。
- MH : 满仓键
- ML : 空仓键
- DP :电源指示灯

图一 外形图


四、传感器的探极形式及外形




图二 棒式探极



图三 同轴探极




图四 轻型缆式探极



图五 重型缆式探极

五、端子图及系统连接



图六 系统连接

六、型号含义

CTS-DLT	厂家产品代号		可按使用要求同时选多项	
	P	普通型 (-20~60)		
	E	中温型 (-40~200)		
	H	高温型 (-40~800)		
	F	防腐型 (不锈钢接头，氟塑料包裹探极)		
	Y	压力型 (3MPa)		
	A	R1 安装		
	B	R1 $\frac{1}{2}$ 安装		
	C	DN 50 PN1.0MPa法兰安装 (重型缆式探极尺寸按图五)		
	D	按用户要求		
	A	AC 220V		
	D	DC 24V		
	B	棒式探极 (2.5米以内)		
	L	轻型缆式探极		
	W	重型缆式探极		
	T	同轴探极 (2.5米以内)		
	***	探极长度 L (mm)		
检测环境	安装方式	工作电源	探极形式	探极长度

七、选型举例

例1 :使用要求：介质常温、常压；R $\frac{1}{2}$ 安装；电源AC220V；探极长2米。

对应型号：CTS-DT -P-B-A-B-2000

例2 :使用要求：介质温度 150 ；介质压力 3MP a ;电源DC24V ;探极长15米，测固体物料。

对应型号：CTS-DLT -E Y-C-DW-15000

八、选型注意事项

1. 本物位计传感器的探极长度可根据现场需要选择，应稍短于料仓高度；小于2.5米时应选用棒式探极，超过此长度应选用缆式探极，测量固体物料并且探极长度超过3-5米时应选用重型缆式探极，液体物料可用轻型缆式探极。
2. 固体物料并且是非金属料仓或物料介电常数 1.8时需加辅助探极；液体物料并且是非金属料仓或料槽和其它非规则料仓应选用同轴探极。
3. 高温型检测的物料须不导电。
4. 我厂提供选型咨询服务；特殊情况可按用户要求供货。


九、报警输出点选择法

本物位计的四组超限报警输出用户是可以选择不同报警点的，出厂时已分别置于物位的100%、80%、20%和0%处，用户想改变，方法如下：

1. 用手指顶起二次仪表前方下沿处的定位舌并握住仪表前框稍用力向前拉出，可见右边线路板内侧上方有四组（每组两位）针排插座，线路板上已印有针排对应的百分数。
2. 拔下线路板上长方形短路器，改插在旁边另一位置即可。
3. 每组插座只能插一个短路器。把线路板重新插进壳内时注意上、下不能倒置。

十、投运方法

本物位计必须进行空仓和满仓两次标定以后才能正常运行，可先标定空仓，再标定满仓，也可先标定满仓，再标定空仓，过程如下：



附标定清除法：如果进行了不满意的标定，想清除，可按下“清除+空仓”键至“空仓标定指示灯”闪亮，清除原空仓标定数据；按下“清除+满仓”键至“满仓标定指示灯”闪亮，清除原满仓标定数据。

十一、使用技巧及注意事项

1. 本物位计的传感器应在仓顶垂直安装，外壳地线标志处要可靠连接地网。
2. 建议物位计内继电器触头不要直接带大电流负载，尤其感性或容性负载。带大电流负载应通过中间继电器，并在负载两端并接浪涌吸收元件。
3. 物位计从一个料仓换到另一个料仓使用，需按第十一项所述方法重新投运。
4. 传感器与二次仪表的连线必须足够粗，令每条导线电阻 < 3 欧姆，只要导线电阻符合要求，距离可增加，并且远离其他电源线。
5. 多台物位计在现场安装，应把出厂编号相同的传感器和仪表组合在一起。

